

城镇污水（GB18918-2002）一级 B 标排放标准

化学需氧量（COD）	≤60mg/L
生化需氧量（BOD ₅ ）	≤20mg/L
悬浮物（SS）	≤20mg/L
动植物油	≤3mg/L
石油类	≤3mg/L
表面活性剂	≤1mg/L
总氮（以 N 计）	≤20mg/L
氨氮（以 N 计）	≤8mg/L
总磷（以 P 计）	≤1mg/L
色度(稀释倍数)	≤30mg/L
pH	6 至 9
粪大肠菌群数（个/L）	≤10000

沧源县污水处理厂 2023 年 4 月出水口排放数据

处理水量（万吨）	21.4163
化学需氧量（COD）	10mg/L
生化需氧量（BOD ₅ ）	6.1mg/L
悬浮物（SS）	4mg/L
动植物油	0.12mg/L
石油类	0.19mg/L
表面活性剂	0.105mg/L
总氮（以 N 计）	12.3mg/L
氨氮（以 N 计）	1.75mg/L
总磷（以 P 计）	0.39mg/L
色度(稀释倍数)	7mg/L
pH	6.8
粪大肠菌群数（个/L）	800 个/L