

城镇污水（GB18918-2002）一级 A 标排放标准

化学需氧量（COD）	≤50mg/L
生化需氧量（BOD ₅ ）	≤10mg/L
悬浮物（SS）	≤10mg/L
动植物油	≤1mg/L
石油类	≤1mg/L
表面活性剂	≤0.5mg/L
总氮（以 N 计）	≤15mg/L
氨氮（以 N 计）	≤5mg/L
总磷（以 P 计）	≤0.5mg/L
色度(稀释倍数)	≤30mg/L
pH	6 至 9
粪大肠菌群数（个/L）	≤1000

沧源县污水处理厂 2023 年 7 月出水口排放数据

处理水量（万吨）	22.2687
化学需氧量（COD）	10mg/L
生化需氧量（BOD ₅ ）	5.5mg/L
悬浮物（SS）	6.0mg/L
动植物油	0.26mg/L
石油类	0.15mg/L
表面活性剂	0.149mg/L
总氮（以 N 计）	9.67mg/L
氨氮（以 N 计）	1.20mg/L
总磷（以 P 计）	0.23mg/L
色度(稀释倍数)	5.0mg/L
pH	7.2
粪大肠菌群数（个/L）	800 个/L